

市 営 住 宅 設 備 機 器 警 報 監 視 一 覧 表

令和 8 年～令和 10 年

団地名	号棟	管理 開始	階数	戸数	設 備 警 報 監 視 項 目							
					給排水設備		給油設備				エレベーター	ガス設備
滝の川	61	S53	4	32		給水加圧ポンプ故障監視						
	13-2	S54	4	32		給水加圧ポンプ故障監視						
啓南	7	S58	9	90		給水加圧ポンプ故障監視	油中継タンク油量監視	緊急遮断弁故障監視	油送水ポンプ故障監視	地下オイルタンク異常	エレベーター故障監視	風呂釜排気ガス監視
	8	S59	9	90		給水加圧ポンプ故障監視	油中継タンク油量監視	緊急遮断弁故障監視	油送水ポンプ故障監視	地下オイルタンク異常	エレベーター故障監視	風呂釜排気ガス監視
銀川	1	H 1	4	32							エレベーター故障監視	
	2	H 2	5	30	受水槽水位監視	給水ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
	3	H 3	5	30	受水槽水位監視	給水ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
	4	H 4	5	30	受水槽水位監視	給水ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
みずほ	1	H 8	3	36							エレベーター故障監視	
	2	H 9	4	24							エレベーター故障監視	
	3	H10	5	30							エレベーター故障監視	
	4	H11	5	30							エレベーター故障監視	
	5	H12	4	24							エレベーター故障監視	
	受水槽室	H 8	1	－	受水槽水位監視	給水ポンプ故障監視						
見晴	8	H14	3	45							エレベーター故障監視	
	9	H15	3	15							エレベーター故障監視	
江陵	1	H18	5	40		給水加圧ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
駅前		H22	5	20		給水加圧ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
東町	1	H25	5	30		給水加圧ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
	2	H27	5	30		給水加圧ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
	3	R 1	5	30		給水加圧ポンプ故障監視					エレベーター故障監視	
開西		R 6	3	21							エレベーター故障監視	